

Администрация города Алейска  
Алтайского края  
Муниципальное бюджетное  
дошкольное образовательное  
учреждение «Детский сад №8»  
города Алейска Алтайского края  
658135, г. Алейск  
площадка Ремзавода 6 а,  
телефон: (38553) 21-0-18  
«28» 08 2019г. № 69

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю  
Территориальный отдел надзорной деятельности №9  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
ГУ МЧС России по Алтайскому краю

### Отчет

об исполнении предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от «06» 03 2019г. № 59/1/65, выданного Главным управлением МЧС России по Алтайскому краю Территориальным отделом надзорной деятельности №9 Управлением надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Алтайскому краю

№ п/п	Содержание нарушения и (или) несоответствия (из предписания)	Наименование нарушенного нормативного правового акта (пункт, подпункт, статья)	Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушения и (или) несоответствия	Срок исполнения	Наименование документа, копия которого прилагается как подтверждение выполнения нарушения данного (несоответствия)
1	2	3	4	5	6
1	Не проведена проверка знаний требований пожарной безопасности по окончании обучения по	ППР в РФ п.3, Приказ МЧС России №645 от 12.12.2007г п.41	Нарушение устранено		Фотоприложение Фото 1

	программе пожарно-техническому минимуму					
2	На объекте не все выходы табло работают в круглосуточном режиме	ППР в РФ п.43	Нарушение устранено		Фотоприложение Фото 2	
3	В электрощитовой на двери отсутствует устройство для самозакрытия	ППР в РФ п.37.1	Нарушение устранено		Фотоприложение Фото 3	
4	На объекте не проводится проверка работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации с составлением акта	ППР в РФ п.61	Нарушение устранено		Фотоприложение Фото 4	
5	На объекте в электрощитовой горючие материалы	ППР в РФ п.42ж	Нарушение устранено		Фотоприложение Фото5	

Заведующий МБДОУ «Детский сад №8»  
города Алейска



Ю.В. Головнева