



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю
656006, г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, тел. 54-06-28; 54-07-41, E-mail mchs@ab.ru
ТОНД и ПРН№9 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю
658130 г. Алейск, ул. Сердюка, 164, (38553)20153, 24573
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 59/ 1/65

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Заведующему МБДОУ «детский сад №8» г.Алейска Головневой Ю.В.**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Алейска, Алейского, Мамонтовского, Калманского, Краснощековского Топчихинского, Шипуновского, Усть-Пристанского, Усть-Калманского, Чарышского районов по пожарному надзору Рябцев А.А

(наименование органа ГПН)

№ 59 от «31» января 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. «12» февраля 2019 г. по 12 ч. 00 мин. «12» февраля 2019 г., с 09 ч. 00 мин. «06» марта 2019 г. по 12 ч. 00 мин. «06» марта 2019 г. проведена плановая выездная проверка

государственным инспектором г. Алейска и районов по пожарному надзору ТОНД и ПРН№9 (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю Захаровым Игорем Анатольевичем

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

территория, здание и помещения МБДОУ «детский сад №8» г.Алейска, расположенные по адресам: Алтайский край, г. Алейск, пл-ка Ремзавода, ба Алтайский край, г.Алейск, ул.Стадионная, 3; юридический адрес: МБДОУ «детский сад №8» г.Алейска, 658130, Алтайский край, г. Алейск, пл-ка Ремзавода, ба.

совместно с Заведующей МБДОУ «детский сад №8» г.Алейска Головневой Ю.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	не проведена проверка знаний требований пожарной безопасности по окончании обучения по программе пожарно-техническому минимуму	ППР в РФ п. 3, Приказ МЧС России № 645 от 12.12.2007 г. п. 41	05.08.2019	

2	на объекте не все выходы табло работают в круглосуточном режиме	ППР в РФ п. 43	05.08.2019	
3	в электрощитовой на двери отсутствует устройство для самозакрывания	ППР в РФ п.37.1	05.08.2019	
4	на объекте образования не проводится проверка работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации с составлением акта	ППР в РФ п.61	05.08.2019	
5	на объекте образования в электрощитовой горючие материалы	ППР в РФ п.42ж	05.08.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Государственный инспектор г.Алейска
районов по пожарному надзору Захаров И.А.**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«06» марта 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

г.Алейска Головнева Ю.В.
(подпись)

«06» марта 2019 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



Заведующая МБДОУ «детский сад №8»

(должность, фамилия, инициалы)